

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhům změn vlny 06 úprav ÚP SÚ HMP

DATUM: 1.12.2021

Z 1359 / 06

Místa akce:

Praha 8, k.ú. Karlín

Předmět:

výstavba záměru "Blok Sokolovská, Rohanské nábřeží"

Z:

celoměstský systém zeleně /CSZ/, parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území H /SV-H/

Na:

urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území S /SV-S/

KPP=4,30

KZ=0,06

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Bez připomínek	2983648	Dopisem podaným dne 21. 5. 2021 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání vyjádření (stanoviska) k projednání změn vlny 06 úprav územního plánu sídelního útvaru hlavního města	

				Prahy. Zástupci HSHMP 7. 7. 2021 shledli záznam řízení o vydání změny, HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko): V rámci předložených změn je: U 1359/06 akceptovatelná
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2983650	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2983677	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

				<u>Z hlediska ochrany vod:</u> K navrženým úpravám Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 06 č. U 1359/06 a U 1360/06, které spočívají pouze ve změně kódů míry využití území, nemáme žádné připomínky .
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2983679	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů <u>Z hlediska ochrany ovzduší:</u> S návrhy změn č. U 1359/06 a U 1360/06 vlny 06 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek . Obě změny spočívají ve změně kódu míry využití území a nachází se v lokalitách, kde dlouhodobě nedochází k překračování imisních limitů stanovených pro ochranu ovzduší.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2983681	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů <u>Z hlediska ochrany přírody a krajiny:</u> K navrženým úpravám Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 06 č. U 1359/06 a U 1360/06 nemáme z hlediska námi chráněných zájmů žádné připomínky .
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy			
2	Ministerstvo kultury			
6	Ministerstvo obrany			
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2983667	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č.

458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:

Odbor elektroenergetiky a teplotní nemá k návrhům změn U 1359/06 a U 1360/06 vlny 05 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“) **žádné připomínky.**

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek

2983669

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:

Odbor hornictví nemá k návrhům změn U 1359/06 a U 1360/06 vlny 06 úprav ÚP SÚ HMP **žádné připomínky.**

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek

2983671

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:

				<u>Odbor surovinové politiky</u> nemá k návrhům změn U 1359/06 a U 1360/06 vlny 06 úprav ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2983673	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o znění některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <u>Odbor stavební úřad</u> nemá k návrhům změn U 1359/06 a U 1360/06 vlny 06 úprav ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2983675	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <u>Odbor plynárenství a kapalných paliv</u> nemá k návrhům změn U 1359/06 a U 1360/06 vlny 06 úprav ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2983646	Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že z hlediska naší působnosti neuplatňujeme k návrhu změn U 1359/06 a U 1360/06 vlny 06 úprav Územního plánu sídelního

3	Ministerstvo životního prostředí			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Bez připomínek	2983644	K Vašemu oznámení o návrhu změn U 1359/06 a U 1360/06 vlny 06 ÚP SÚ HMP č.j. MHMP 698817/2021 ze dne 20.5.2021, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 21.5.2021 pod č.j. SBS 20546/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedené návrhy změn se týkají území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek.
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem			
13	Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj			
8	Státní pozemkový úřad			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2983652	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 698817/2021, resp. sp. zn. S-MHMP 698817/2021 ze dne 20. května 2021 informována o zahájení řízení o vydání změn vlny 06 úprav U 1359/06 a U 1360/06 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Po prostudování podkladů textové a grafické části studie (...), podkladů přístupných na internetové adrese (...), mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla (...) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (...) a dalších on-line a tištěných podkladů ČGS konstatuje, že: 1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 11. června 2021 se na předmětném území nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
-----	--------------------------------------	----------------	---------	--

předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

2) Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá Česká geologická služba žádné připomínky, pouze upozorňuje, že území změny 1359 se nachází v údolí řeky Vltavy a může zde tak teoreticky hrozit vyšší riziko povodní. I v případě povodně velkého rozsahu (...), srovnatelné s povodní v roce 2002, by se však území mělo nacházet mimo vlastní záplavovou zónu. Území je také chráněno pevným opatřením protipovodňové ochrany.

Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci zahájení řízení, veřejného projednání vydání změn vlny 06 úprav U 1359/06 a U 1360/06 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy připomínky.

131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2983640	V rámci řízení o vydání změn U 1359/06 a U 1360/06 vlny 06 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy nemáme námítky ani připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Bez připomínek	2983642	K Vaší výzvě o vyjádření Odboru dopravy k oznámení o zahájení řízení o vydání změn U1359/06 a U 1360/06 vlny 06 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy sdělujeme: Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
133	Národní památkový ústav	Jiné	2983683	Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost vašeho úřadu o odborné vyjádření k zahájení řízení o vydání Změn vlny U 1359/06 a U 1360/06 vlny úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále též „ÚP SÚ HMP“). (...) V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených návrhů změn vlny 06 úprav ÚP SÚ HMP, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy. (...) K návrhu zadání těchto úprav Národní památkový ústav vydal písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/10695/2019. Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s Národním památkovým

				ústavem, ÚOP v Praze. Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, vyhlášené Rozhodnutím Národního výboru hl. m. Prahy o určení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňkem ze dne 9. 7. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. (...)
133	Národní památkový ústav	Bez připomínek	2983685	Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost vašeho úřadu o odborné vyjádření k zahájení řízení o vydání Změn vlny U 1359/06 a U 1360/06 vlny úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále též „ÚP SÚ HMP“). (...) V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených návrhů změn vlny 06 úprav ÚP SÚ HMP, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy. (...) K návrhu zadání těchto úprav Národní památkový ústav vydal písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/10695/2019. Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s Národním památkovým ústavem, ÚOP v Praze. POSOUZENÍ změny 1359/06 vlny 06 úprav ÚP SÚ HMP k zahájení řízení o vydání (...) <u>Výrok NPÚ:</u> Bez připomínek. <u>Odůvodnění NPÚ:</u> Jak je uvedeno v části Odůvodnění, cit.: ...<i>V rámci dohodovacího řízení, vedeným mezi pořizovatelem a Ministerstvem kultury ČR, zvážil dotčený orgán své stanovisko a po doplnění textové části odůvodnění bylo možno přistoupit k veřejnému projednání návrhů změn vlny 06 úprav...</i> Dne 7. 12. 2020 a 18. 1. 2021 proběhla dohodovací jednání týkající se návrhu změny U 1359/06 vlny 06 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, na kterých bylo dohodnuto řešení rozporného stanoviska Ministerstva kultury (č. j. MK

				48247/2020 OPP). Po opětovném posouzení předkládaného návrhu a na základě nových skutečností, Ministerstvo kultury souhlasilo s předkládanou dohodou. Tímto je stanovisko č. j. MK 48247/2020 OPP ze dne 3. 8. 2020 k návrhu změn vlny 06 úprav ÚP SÚ HMP dohodnuté. Konečným výsledkem dohody mezi odborem územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy, jako pořizovatelem Změny ÚP, a Ministerstvem kultury ČR je potvrzení Změnou ÚP původně navrhovaného kódu míry využití plochy S ve stávající funkční ploše SV, tedy /SV-S/, s těmito individuálně stanovenými koeficienty podlažních ploch a zeleně: KPP = 4,30 KZ = 0,06 (viz č.j. MHMP 111610/2021, Sp. zn.: S-MHMP 815945/2020 ze dne 28. 1. 2021).
164	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava	Jiné	2983666	Jako správce povodí a správce významných vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, k zahájení řízení úprav změn vlny 6 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy máme následující připomínky k níže uvedeným změnám: Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území a aktivní zónu záplavového území významného vodního toku Vltava IDVT 10100001. Likvidace srážkových vod bude v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Upozorňujeme, že v dotčené lokalitě se nachází proplachovací kanál, který je ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik. Proplachovací kanál odvádí srážkové vody do Libeňských doků. Stavbou nesmí být dotčen proplachovací kanál. Povodí Vltavy, státní podnik, požaduje zachování jeho stávající trasy. Dále upozorňujeme, že není možné likvidovat srážkové vody z nově vzniklého objektu zaústěním do tohoto proplachovacího kanálu do doby posílení čerpací stanice Libeň.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2983662	Návrh změny U 1359/06 vlny 06 úprav ÚP SÚ HMP se týká změny prostorového uspořádání - kódu míry využití území pro funkci všeobecně smíšenou, urbanisticky významné plochy, veřejná prostranství, se záměrem výstavby „Blok Sokolovská, Rohanské nábřeží (druhá etapa záměru, stavba bytového domu ve vazbě na předešle projednávanou kancelářskou budovu), Praha 8 - Karlín, přilehle jižně k Rohanskému nábřeží, severně k ul. Sokolovská (oproti ul. Urxova - Kaizlovy sady).

K projektové dokumentaci pro první etapu „Kancelářský dům Blok Sokolovská, Rohanské nábřeží“, kde je již vydané platné územní rozhodnutí, se naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., kladně vyjadřovala dne 19.3.2019 pod zn. 2019/OSDS/01687. Případné změny projektu požadujeme opětovně předložit k odsouhlasení. Pro možnost plynofikace celé výstavby je plně kapacitní dispoziční STL plynovod z PE o vnějším průměru dn 110 veden bezprostředně podél severní hranice zájmového území v ul. Rohanské nábřeží.

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné
a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.

2983664

Konkrétní technické podmínky napojení (pro případ změny U 1359/06) budou investorovi ze strany naší společnosti standardně stanoveny dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě, podané prostřednictvím jím zvoleného dodavatele plynu (obchodníka s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).
Obecně pro respektování plynárenských zařízení při jejich dotčení změnami U 1359/06 a U 1360/06 vlny 06 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., V platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, Čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279 a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření "Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.

4) Ostatní podněty

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Jiné

2983654

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým úpravám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

				následující připomínky: <u>Obecné připomínky:</u> 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým úpravám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2983656	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým úpravám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: <u>Stanovisko k jednotlivým úpravám:</u> U1359/06 - v dotčeném území je nutno respektovat stávající řad ON 400, který prochází jeho východním okrajem
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2983657	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým úpravám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: <u>Obecné připomínky:</u> - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. - Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: <i>"Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak."</i> Závazné stanovisko k množství vypouštěných

				dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. - V připomínkách k jednotlivým úpravám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě , které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. - g
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2983659	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým úpravám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: <u>Stanovisko k jednotlivým úpravám:</u> U 1359/06 - v dotčeném území je nutno respektovat kanalizační sběrač B - Sokolovská východ VP 700/1250 probíhající v uličním profilu v ulici Sokolovská. V nově navrhované ploše DU pro vybudování komunikace je vedena stoka jednotné kanalizace místního významu DN 300. Upozorňujeme, že stoka proplachovacího kanálu DN 1500 při severní hranici předmětného pozemku v ulici Rohanské nábřeží není ve správě PVS.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2983660	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Místa akce:

Praha - Libuš , k.ú. Libuš

Předmět:

změna kódu míry využití území - výstavba dvoupodlažního domu

Z:

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Bez připomínek	2983649	Dopisem podaným dne 21. 5. 2021 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s§ 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání vyjádření (stanoviska) k projednání změn vlny 06 úprav územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Zástupci HSHMP 7. 7. 2021 shledli záznam řízení o vydání změny, HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko): V rámci předložených změn je: U 1360/06 akceptovatelná	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2983651	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických	

limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona:

1) Akustická studie, která hodnotí:

a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;

b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);

c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.

2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území).

Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek

2983678

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Z hlediska ochrany vod:
 K navrženým úpravám Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 06 č. U 1359/06 a U 1360/06, které spočívají pouze ve změně kódů míry využití území, nemáme **žádné připomínky**.

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek

2983680

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu

				podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů <u>Z hlediska ochrany ovzduší:</u> S návrhy změn č. U 1359/06 a U 1360/06 vlny 06 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek . Obě změny spočívají ve změně kódu míry využití území a nachází se v lokalitách, kde dlouhodobě nedochází k překračování imisních limitů stanovených pro ochranu ovzduší.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2983682	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů <u>Z hlediska ochrany přírody a krajiny:</u> K navrženým úpravám Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 06 č. U 1359/06 a U 1360/06 nemáme z hlediska námi chráněných zájmů žádné připomínky .
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy			
2	Ministerstvo kultury			
6	Ministerstvo obrany			
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2983668	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o zrušení některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

			pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <u>Odbor elektroenergetiky a teplotnictví</u> nemá k návrhům změn U 1359/06 a U 1360/06 vlny 05 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“) žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek	2983670	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o zrušení některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <u>Odbor hornictví</u> nemá k návrhům změn U 1359/06 a U 1360/06 vlny 06 úprav ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek	2983672	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o zrušení některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <u>Odbor surovinové politiky</u> nemá k návrhům změn U 1359/06 a U 1360/06 vlny 06 úprav ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek	2983674	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného

				bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o zrněné některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <u>Odbor stavební úřad</u> nemá k návrhům změn U 1359/06 a U 1360/06 vlny 06 úprav ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2983676	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o zrněné některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <u>Odbor plynárenství a kapalných paliv</u> nemá k návrhům změn U 1359/06 a U 1360/06 vlny 06 úprav ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2983647	Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že z hlediska naší působnosti neuplatňujeme k návrhu změn U 1359/06 a U 1360/06 vlny 06 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Bez připomínek	2983645	K Vašemu oznámení o návrhu změn U 1359/06 a U 1360/06 vlny 06 ÚP SÚ HMP č.j. MHMP 698817/2021 ze dne 20.5.2021, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního

města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 21.5.2021 pod č.j. SBS 20546/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedené návrhy změn se týkají území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek.

- 16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem
- 13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj
- 8 Státní pozemkový úřad
- 11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

- 162 Česká geologická služba - Bez připomínek
Geofond ČR

2983653

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 698817/2021, resp. sp. zn. S-MHMP 698817/2021 ze dne 20. května 2021 informována o zahájení řízení o vydání změn vlny 06 úprav U 1359/06 a U 1360/06 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

Po prostudování podkladů textové a grafické části studie (...), podkladů přístupných na internetové adrese (...), mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla (...) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (...) a dalších on-line a tištěných podkladů ČGS konstatuje, že:

1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 11. června 2021 se na předmětném území nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

				2) Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá Česká geologická služba žádné připomínky, pouze upozorňuje, že území změny 1359 se nachází v údolí řeky Vltavy a může zde tak teoreticky hrozit vyšší riziko povodní. I v případě povodně velkého rozsahu (...), srovnatelné s povodní v roce 2002, by se však území mělo nacházet mimo vlastní záplavovou zónu. Území je také chráněno pevným opatřením protipovodňové ochrany. Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci zahájení řízení, veřejného projednání vydání změn vlny 06 úprav U 1359/06 a U 1360/06 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy připomínky.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2983641	V rámci řízení o vydání změn U 1359/06 a U 1360/06 vlny 06 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy nemáme námitky ani připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Bez připomínek	2983643	K Vaší výzvě o vyjádření Odboru dopravy k oznámení o zahájení řízení o vydání změn U1359/06 a U 1360/06 vlny 06 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy sdělujeme: Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
133	Národní památkový ústav	Jiné	2983684	Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost vašeho úřadu o odborné vyjádření k zahájení řízení o vydání Změn vlny U 1359/06 a U 1360/06 vlny úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále též „ÚP SÚ HMP“). (...) V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených návrhů změn vlny 06 úprav ÚP SÚ HMP, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy. (...) K návrhu zadání těchto úprav Národní památkový ústav vydal písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/10695/2019. Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s Národním památkovým ústavem, ÚOP v Praze. Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, vyhlášené Rozhodnutím Národního výboru hl. m.

				Prahy o určení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňkem ze dne 9. 7. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. (...)
133	Národní památkový ústav	Bez připomínek	2983686	Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost vašeho úřadu o odborné vyjádření k zahájení řízení o vydání Změn vlny U 1359/06 a U 1360/06 vlny úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále též „ÚP SÚ HMP“). (...) V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených návrhů změn vlny 06 úprav ÚP SÚ HMP, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy. (...) K návrhu zadání těchto úprav Národní památkový ústav vydal písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/10695/2019. Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s Národním památkovým ústavem, ÚOP v Praze. Z hlediska ochrany kulturních hodnot i v dalších posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům změn vlny úprav 06 úprav ÚP SÚ HMP další zásadní připomínky.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2983663	Návrh změny U 1360/06 vlny 06 úprav ÚP SÚ HMP se týká změny prostorového uspořádání - kódu míry využití území funkce čistě obytné s výstavbou dvoupodlažního domu v ul. Klokotská, MČ Praha - Libuš. Pro dotčené pozemky parc. č. 557/59 a 557/133, k.ú. Libuš, byly již v předstihu (08/2018) zřízeny dvě plynovodní přípojky z PE o vnějším průměru dn 25, napojené na STL plynovod z PE o vnějším průměru dn 225/110 v ul. Klokotská. Na pozemcích se již nachází dokončená novostavba rodinného dvojdomu, kde jsou pro obě dvě zdejší odběrná místa od 02/2020 uzavřeny smlouvy o připojení k distribuční soustavě s osazenými plynoměry obchodního měření, takže z hlediska plynofikace je stavba nadále plně zajištěna a nemáme další připomínky.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2983665	Konkrétní technické podmínky napojení (pro případ změny U 1359/06) budou investoři ze strany naší společnosti standardně stanoveny dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádosti o

připojení k distribuční soustavě, podané prostřednictvím jím zvoleného dodavatele plynu (obchodníka s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

Obecně pro respektování plynárenských zařízení při jejich dotčení změnami U 1359/06 a U 1360/06 vlny 06 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., V platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, Čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279 a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření "Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2983655	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým úpravám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: <u>Obecné připomínky:</u> 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým úpravám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2983658	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým úpravám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: <u>Obecné připomínky:</u> - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je

podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.

- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.

- Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2:

"Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak."

Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.

- V připomínkách k jednotlivým úpravám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. - g

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Jiné

2983661

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:

U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí

U řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí

U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.