

Aktualizace č. 9 ZUR hl. m. Prahy

Místa akce:

Praha 11, k.ú. Chodov Praha 15, k.ú. Hostivař

Předmět:

AZUR 9 - dostavba vodovodního řadu VDJ Chodová - Kyjský uzel, etapa C

Z:

dle platného stavu ZÚR

Na:

vymezení nového koridoru a případně plochy pro technickou infrastrukturu pro zásobování vodou

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
182	Český báňský úřad				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2977521	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 3. 11. 2020 zúčastnil veřejného projednání k uvedené aktualizaci Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (dále jen „ZÚR hl. m. Prahy“) prostřednictvím streamované konference. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že souhlasí s Aktualizací č. 9 ZÚR hl. m. Prahy, která byla pořízena zkráceným způsobem na návrh oprávněného investora společnosti Pražská vodohospodářská společnost, a.s. (PVS, a. s.). Aktualizace č. 9 ZÚR hl. m. Prahy se zabývá vymezením nového koridoru pro dostavbu vodovodního řadu VDJ Chodová – Kyjský uzel, etapa C.	Doručeno po stanoveném termínu pro podání stanovisek. Dle § 39 odst. 2 ve spojení s § 42b odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se k později uplatněným stanoviskům a připomínkám nepřihlíží. Termín pro podání stanovisek a připomínek byl dle zákona stanoven na 10. 11. 2020. Stanovisko bylo doručeno po tomto termínu dne 12. 11. 2020.
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy				
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2977508	Z hlediska ochrany ovzduší:	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2977509	Předmětem návrhu „Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy“, zpracovaného Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, datovaného 09/2020, je vymezení nového koridoru pro dostavbu vodovodního řadu VDJ Chodová – Kyjský uzel, etapa C, který bude sloužit pro zajištění zásobování pitnou vodou východní části Prahy. Vodovodní řad je veden pod povrchem a převážně v uličním prostoru a zpevněných plochách. S předloženým návrhem souhlasíme bez připomínek. Z hlediska ochrany vod:	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2977510	Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy navrhuje změny, které se týkají stavby vodohospodářské infrastruktury z podnětu Pražské vodohospodářské společnosti, a.s., a to vymezení koridoru dostavby vodovodního řadu v úseku VDJ Chodová – Kyjský uzel, etapa C. Změnou budou dotčeny městské části Praha 11 a Praha 15. Dále je uvedena stavba nově zahrnutá v tabulce veřejně prospěšných staveb ve vymezených plochách a koridorech technické infrastruktury. K aktualizaci Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy nemáme žádné připomínky. Z hlediska ochrany přírody a krajiny:	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2977511	K Aktualizaci č. 9 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy nemáme z hlediska námi hájených zájmů připomínky. Z hlediska lesů:	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2977512	<p>OCP MHMP není dotčeným orgánem státní správy lesů, tím je Ministerstvo zemědělství dle § 49 odst. 3 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.</p> <p>Z hlediska nakládání s odpady</p> <p>K aktualizaci č. 9 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy, týkající se vymezení nového koridoru pro dostavbu vodovodního řadu VDJ Chodová – Kyjský uzel, etapa C, nemáme připomínek.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah				
4	Ministerstvo dopravy				
2	Ministerstvo kultury	Bez připomínek	2977519	<p><u>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec:</u></p> <p>Z hlediska památkové ochrany se v rámci řešeného území nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplněk ze dne 9. 7. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Vše, viz: http://www.pamatkovykatolog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. <p>Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 42b odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší zprávy, sděluje k návrhu Aktualizace č. 9 ZÚR hlavního města Prahy následující:</p> <p>Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy, vydané opatřením obecné povahy č. 8/2009 dne 17. 12. 2009 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 32/59 ve znění Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy vydané opatřením obecné povahy 60/2019 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/8 ze dne 21. 3. 2019 se Aktualizací č. 9 mění takto:</p> <p>1. Do Oddílu 6. 2. 1 Zásobování vodou se do části „Vymezení“ vkládá třetí odstavec v tomto znění:</p> <p>„Pro zajištění zásobování pitnou vodou východní části Prahy je navržen koridor dostavby vodovodního řadu VDJ Chodová – Kyjský uzel, etapa C. Přiváděcí vodovodní řad v dimenzi DN 1200 je vedený po území městských částí MČ Praha 11 a MČ Praha 15.“</p> <p>2. Do oddílu 10.1.2 Veřejně prospěšné stavby ve vymezených plochách a koridorech technické infrastruktury se do tabulky za řádek Z/500/TV vkládá nový řádek ve znění:</p> <p>Z/501 TV Praha 11, Praha 15 Dostavba vodovodního řadu VDJ Chodová – Kyjský uzel, etapa C</p> <p>7 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, str. 14 (část Odůvodnění)</p> <p>7.1 Zdůvodnění vlastního řešení Aktualizace č. 9 ZÚR hl. m. Prahy Důvodem Aktualizace č. 9 ZÚR hl. m. Prahy je dosažení souladu nadřazené územně plánovací dokumentace s požadavky na návrh změny Územního plánu hlavního města Prahy pro „vymezení veřejně prospěšné stavby – technické infrastruktury pro zásobování vodou DN 1200, k. ú. Chodov, Hostivař“.</p> <p>Navržený koridor pro vodovodní řad je oproti stávajícímu a technicky nevyhovujícímu řadu veden v odlišné trase převážně v uličním prostoru. Koridor v délce 3 851 m a šířce 100 m je veden od vodojemu Chodová ulicemi Roztylská, Pod Chodovem, Mírového hnutí, K Horkám do ulice Doupovská, kde je v místě šoupátkového objektu Košík ukončen.</p> <p>Výrok: Bez zásadních připomínek.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.

				<p>Odůvodnění: Předmětem Aktualizace č. 9 ZÚR HMP je, cit.: "Navržený koridor pro vodovodní řad je oproti stávajícímu a technicky nevyhovujícímu řadu veden v odlišné trase převážně v uličním prostoru.....", viz výše. Trasa navrženého koridoru není v rozporu s podmínkami ochrany určenými, na základě výše uvedeného legislativního rámce, pro území dotčené Aktualizací č. 9ZÚR HMP.</p> <p>Z hlediska ochrany kulturních hodnot, sledovaných státní památkovou péčí v řešeném území nemáme k návrhu Aktualizace ZÚR hl. m. Prahy č. 9 zásadní připomínky.</p>	
6	Ministerstvo obrany				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Jiné	2977502	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost čj. MHMP 1449923/2020 ze dne 30. 9. 2020 o vydání stanoviska k řízení o vydání Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy. Po prošetření Vám sdělují, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k řízení o vydání Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy vyjadřovat.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
175	Ministerstvo práce a sociálních věcí				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2977522	<p><u>Odbor elektroenergetiky a teplárenství</u> nemá k návrhu Aktualizace č. 9 ZÚR HMP žádné připomínky.</p> <p><u>Odbor hornictví</u> nemá k návrhu Aktualizace č. 9 ZÚR HMP žádné připomínky.</p> <p><u>Odbor jaderné energetiky</u> nemá k návrhu Aktualizace č. 9 ZÚR HMP žádné připomínky.</p> <p><u>Odbor plynárenství a kapalných paliv</u> nemá k návrhu Aktualizace č. 9 ZÚR HMP žádné připomínky.</p> <p><u>Odbor průmyslové ekologie</u> nemá k návrhu Aktualizace č. 9 ZÚR HMP žádné připomínky.</p> <p><u>Odbor surovinové politiky</u> nemá k návrhu Aktualizace č. 9 ZÚR HMP žádné připomínky.</p> <p><u>Odbor stavební úřad</u> nemá k návrhu Aktualizace č. 9 ZÚR HMP žádné připomínky.</p> <p><u>Odbor strategie a mezinárodní spolupráce v energetice</u> nemá k návrhu Aktualizace č. 9 ZÚR HMP žádné připomínky.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2977520	<p>V souladu s § 39 odst. 2, § 42b odst. 4 stavebního zákona Vám sdělují, že k návrhu Aktualizace č. 9 ZUR HMP (dostavba vodovodního řadu VDJ Chodová – Kyjský uzel, etapa C) nemáme námitky z hlediska zájmů zajištění bezpečnosti státu a s tím souvisejícího sledovaného jevu 82a (elektronické komunikační zařízení), pokud bude dodržena ochrana stávajícího RRL spoje MV ČR. V této souvislosti požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného správního řízení byla předložena dokumentace předmětného záměru.</p> <p>Odůvodnění: V Aktualizaci č. 9 ZUR HMP uvedený záměr zasahuje do vymezeného území pro bezpečnost státu, které bylo vymezeno opatřením MV ČR č.j.: MV-50002-2/OSM-2010 ze dne 20.5.2010. Informace o vymezeném území pro zajištění bezpečnosti státu ve smyslu § 175 odst. 1 stavebního zákona je obsahem datové báze územně analytických podkladů.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Stanovisko se týká až následných řízení a nelze ho řešit v této úrovni ÚPD.
122	Ministerstvo zdravotnictví				
174	Ministerstvo zemědělství	Bez připomínek	2977507	Na základě oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy pod č. j.: MHMP 1449923/2020 ze dne 30. 9. 2020 sdělujeme, že k předloženému návrhu neuplatňujeme z hlediska vodohospodářského žádné připomínky.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
3	Ministerstvo životního prostředí				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského				
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem				
13	Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj				
8	Státní pozemkový úřad				

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2977515
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2977516

1) V případě vymezení nového koridoru pro dostavbu vodovodního řadu VDJ Chodová – Kyjský uzel, etapa C (Z/501/TV) nemá ČGS žádné připomínky.

2) Na základě dalších dokumentů přístupných na stránkách http://servis.prahamesto.cz/uzplan/Uzemni_plan_HMP/ZUR/9_AZUR/OOP/OOP.html se však ČGS vyjadřuje i k dalším, zřejmě již dříve diskutovaným změnám, které jsou ovšem také zahrnuty do Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy. K posouzení byla použita zejména Příloha č. 3 Odůvodnění. Právní stav po aktualizaci č. 9. Tato příloha obsahuje níže uvedené výkresy a legendy k nim:

3. výkres ploch a koridorů nadmístního významu – technická infrastruktura. Stav po aktualizaci č. 9 ZÚR Hl. m. Prahy. Legenda tvoří samostatný list. Při posouzení ČGS bylo přihlédnuto jen k položkám legendy v oddílu JEVY ZÚR.

6. výkres veřejně prospěšných staveb nadmístního významu. Stav po aktualizaci č. 9 ZÚR Hl. m. Prahy. Legenda tvoří samostatný list. Při posouzení ČGS bylo přihlédnuto jen k položkám legendy v oddílu JEVY ZÚR.

Poznámka: Vzhledem k provedení obou map – zvolený topopodklad, síla čar... bylo po jejich usazení na současnou topografickou mapu (v programu ArcMap) možno stanovit trasu některých liniových staveb pouze orientačně, konkrétně linek ZVN.

ad 3.)

1. Návrh venkovního elektrického vedení ZVN prochází chráněným ložiskovým územím (CHLÚ) 10670000 Slivenec (surovina jíly keramické nežáruvzdorné, technické zeminy – stabilizační materiály), vně východní hranice dobývacího prostoru (DP) 60241 Zadní Kopanina a výhradního ložiska keramických jílu nežáruvzdorných B 3106700 Zadní Kopanina – Zmrzlík. S velkou pravděpodobností (viz poznámka výše) zasahuje do severozápadního okraje výhradního ložiska keramických jílu nežáruvzdorných B 3266300 Slivenec ležícího v témže CHLÚ.

2. CHLÚ 09670100 Lipence I., výhradní ložisko štěrkopísků B 3096701 Lipence jsou dle kategorií záplavového území na území hl. m. Prahy situovány jednak v aktivní, jednak v průtočné zóně.

3. CHLÚ 0067000 Zbraslav, DP 71168 Zbraslav IV, výhradní ložiska štěrkopísků B 3006700 Lahovice a B 3006800 Lahovice 1 jsou dle kategorií záplavového území na území hl. m. Prahy situovány jednak v aktivní, jednak v průtočné zóně.

4. nevýhradní ložisko štěrkopísků D 3096702 Lipence je dle kategorií záplavového území na území hl. m. Prahy situováno jednak v aktivní, jednak v průtočné zóně.

5. CHLÚ 02580000 Zbraslav I., DP 70231 Záběhlice (Zbraslav) a výhradní ložisko stavebního kamene B 3025800 Zbraslav obsahují v jejich severovýchodní části malé území, které je dle kategorií záplavového území na území hl. m. Prahy neprůtočnou zónou.

6. CHLÚ 18430000 Kolovraty a výhradní ložisko cihlářské suroviny B 3184300 Kolovraty obsahují v okrajové severní části malé území, které je dle kategorií záplavového území na území hl. m. Prahy průtočnou zónou.

7. Návrh venkovního elektrického vedení ZVN prochází šikmo přes jižní část CHLÚ 18430000 Kolovraty a výhradního ložiska cihlářské suroviny B 3184300 Kolovraty. Trasa kopíruje trasu stávajícího nadzemního vedení 400 kV.

ad 6.)

1. Venkovní elektrické vedení ZVN, kód Z/502/TE, prochází CHLÚ 10670000 Slivenec (surovina jíly keramické nežáruvzdorné, technické zeminy – stabilizační materiály) a vně východní hranice dobývacího prostoru (DP) 60241 Zadní Kopanina a výhradního ložiska keramických jílu nežáruvzdorných B 3106700 Zadní Kopanina – Zmrzlík. S velkou pravděpodobností zasahuje do severozápadního okraje výhradního ložiska keramických jílu nežáruvzdorných B 3266300 Slivenec ležícího v témže CHLÚ.

2. Venkovní elektrické vedení ZVN, kód Z/504/TE, prochází šikmo jižní částí CHLÚ 18430000 Kolovraty a výhradního ložiska cihlářské suroviny B 3184300 Kolovraty. Trasa kopíruje trasu stávajícího nadzemního vedení 400 kV.

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

Pořizovatel bere dané připomínky na vědomí, avšak nebudou brány v potaz, jelikož se netýkají projednávané Aktualizace č. 9 ZÚR hl. m. Prahy.

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2977517	V území navrhovaných změn nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území. Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci veřejného projednání Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy další připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2977523	V rámci řízení o vydání Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy nemáme námítky ani připomínky. Pouze upozorňujeme, že trasa vodovodního řadu vede v ochranném pásmu metra (OPM), nad stanicí metra Chodov, kříží inženýrské sítě metra a je v souběhu s kabelem 22 kV metra při ulici Cigánkova, žádný z uvedených objektů a sítí nesmí být stavbou dotčen. Dále uvádíme, že Dopravní podnik hl. m. Prahy a. s. dne 11. 06. 2019 vydal vyjádření k záměru „Dostavba vodovodního řadu VDJ Chodová - Kyjský uzel - etapa C, Roztylská - Doupovská, Praha 11, 15“.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Upozornění se týká až následných řízení a nelze jej řešit v této úrovni ÚPD.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2977506	K Vaší výzvě o vyjádření Odboru dopravy k oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy sdělujeme: Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí. Proti výše uvedené aktualizaci nemá odbor INV z hlediska svých zájmů námítky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2977505	Aktualizace řeší vybudování nového vodovodního řadu DN 1200 z vodojemu Chodová, k.ú. Chodov.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav	Bez připomínek	2977504	<u>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec:</u> Z hlediska památkové ochrany se v rámci řešeného území nachází: <ul style="list-style-type: none"> Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplněk ze dne 9. 7. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Vše, viz: http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. <p>Národní památkový ústav, generální ředitelství doporučuje Ministerstvu kultury neuplatňovat k Aktualizaci č. 9 ZÚR HMP žádné zásadní připomínky.</p> <p>Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy, vydané opatřením obecné povahy č. 8/2009 dne 17. 12. 2009 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 32/59 ve znění Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy vydané opatřením obecné povahy 60/2019 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/8 ze dne 21. 3. 2019 se Aktualizací č. 9 mění takto:</p> <p>1. Do Oddílu 6. 2. 1 Zásobování vodou se do části „Vymezení“ vkládá třetí odstavec v tomto znění:</p> <p>„Pro zajištění zásobování pitnou vodou východní části Prahy je navržen koridor dostavby vodovodního řadu VDJ Chodová – Kyjský uzel, etapa C. Přiváděcí vodovodní řad v dimenzi DN 1200 je vedený po území městských částí MČ Praha 11 a MČ Praha 15.“</p> <p>2. Do oddílu 10.1.2 Veřejně prospěšné stavby ve vymezených plochách a koridorech technické infrastruktury se do tabulky za řádek Z/500/TV vkládá nový řádek ve znění:</p> <p>Z/501 TV Praha 11, Praha 15 Dostavba vodovodního řadu VDJ Chodová – Kyjský uzel, etapa C</p> <p>7 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, str. 14 (část Odůvodnění)</p> <p>7.1 Zdůvodnění vlastního řešení Aktualizace č. 9 ZÚR hl. m. Prahy Důvodem Aktualizace č. 9 ZÚR hl. m. Prahy je dosažení souladu nadřazené územně plánovací dokumentace s požadavky na návrh změny Územního plánu hlavního města Prahy pro „vymezení veřejně prospěšné stavby – technické infrastruktury pro zásobování vodou DN 1200, k. ú. Chodov, Hostivař“.</p> <p>Navržený koridor pro vodovodní řad je oproti stávajícímu a technicky nevyhovujícímu řadu veden v odlišné trase převážně v uličním prostoru. Koridor v délce 3 851 m a šířce 100 m</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

je veden od vodojemu Chodová ulicemi Roztylská, Pod Chodovem, Mírového hnutí, K Horkám do ulice Doupovská, kde je v místě šoupátkového objektu Košík ukončen.

Výrok NPÚ:

Bez zásadních připomínek.

Odůvodnění NPÚ:

Předmětem Aktualizace č. 9 ZÚR HMP je, cit.: "Navržený koridor pro vodovodní řad je oproti stávajícímu a technicky nevyhovujícímu řadu veden v odlišné trase převážně v uličním prostoru.....", viz výše. Trasa navrženého koridoru není v rozporu s podmínkami ochrany určenými, na základě výše uvedeného legislativního rámce, pro území dotčené Aktualizací č. 9 ZÚR HMP.

Z hlediska ochrany kulturních hodnot, sledovaných státní památkovou péčí v řešeném území nemáme k návrhu Aktualizace ZÚR hl. m. Prahy č. 9 zásadní připomínky.

149 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Jiné člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

2977518

Koridor trasy je zhruba vymezen ulicemi Roztylská, Pod Chodovem, Mírového hnutí, K Horkám do ulice Doupovská na území MČ Praha 11, Praha 15, k.ú. Chodov a Hostivař. V rámci, vedení vodovodu dojde k dotčení (křížení, souběhu) plynárenských zařízení NTL, STL i VTL charakteru (viz níže uvedené obecné podmínky).

Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení a nelze ji řešit v této úrovni ÚPD.

Předmětný vodovodní řad je zároveň obsažen i ve změně Z 3402/22 ze souboru změn vlny 22 Územního plánu sídelního útvaru HMP, ke které jsme Vám zasílali samostatné vyjádření pod zn. 2020/OSDS/05380 ze dne 21.10.2020.

Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení (včetně zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a souvisejících technologických objektů) v majetku a správě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v rámci předkládaného návrhu 9. AZÚR HMP požadujeme nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25, 920 26). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.

V případě, že tento stupeň projednávání řízení o vydání 9. AZUR HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/poživatel, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

150 Pražská teplotárenská a.s.

Jiné

2977503

K předloženému oznámení zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (dostavba vodovodního řadu VDJ Chodová - Kyjský uzel, etapa C) sdělujeme:

Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení a nelze ji řešit v této úrovni ÚPD.

Na vymezeném území, tj. v oblasti stavby „Dostavba vodovodního řadu VDJ Chodová - Kyjský uzel, etapa C" se nacházejí stávající rozvodná tepelná zařízení Pražské teplotárenské a.s.

Požadujeme při navrhování a realizaci stavby respektovat zákonné ochranné pásmo tepelných rozvodů Pražské teplotárenské a.s., a to ve smyslu §87 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a při křížení či souběhu inženýrských sítí s tepelnými rozvody dodržet ČSN 736005 pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Dále požadujeme předložení projektové dokumentace k posouzení.

4) Ostatní podněty

31 Městská část Praha 11

Souhlas

2977514

MČ Praha 11 souhlasí s návrhem Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a s návrhem změny Z 3402/22 Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy.

Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

35 Městská část Praha 15

Jiné

2977513

Jako místostarosta městské části Praha 15 upozorňuji na skutečnost, že předmětný návrh Aktualizace č. 9 ZÚR hl. m. Prahy zkráceným postupem, na základě návrhu oprávněného investora - Pražská vodohospodářská společnost, a.s., týkající se technické infrastruktury (dostavba vodovodního řadu VDJ Chodová - Kyjský uzel, etapa C), se v lokalitě ul. Doupovská, sídliště Košík, Praha 15 dotýká lokality, na kterou z podnětu MČ Praha 15, probíhá návrh na změnu územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, který je Vaším odborem evidován pod číslem Z 3405/24.

Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Změna č. Z 3405/24, která řeší změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy z původního stavu louky a pastviny /NL/ na nově vymezenou funkční plochu veřejného vybavení /VV/ z důvodu výstavby MŠ v lokalitě Košík, by se neměla navzájem ovlivňovat s poživovanou AZÚR č. 9 hl. m. Prahy.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2977491	<p><u>Z hlediska zásobování vodou má PVS k návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy následující připomínky:</u></p> <p>Upozorňujeme, že v nově vymezeném koridoru se nacházejí následující řady nadřazeného systému zásobování vodou:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hlavní řad DN 500 u křižovatky ulic Roztylská a Hráského, • příváděcí řad DN 1000 u křižovatky ulic 5. května a Pod Chodovem, • příváděcí řad DN 1200 u křižovatky ulic Klíčova a Mírového hnutí. 	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení a nelze ji řešit v této úrovni ÚPD.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2977493	<p>Z hlediska systému odkanalizování má PVS k návrhu Aktualizce č. 9 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy následující připomínky:</p> <p>Upozorňujeme, že v nově vymezeném koridoru se nacházejí následující významné stoky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dešťová stoka DN 1200 křížící trasu v ulici Jarníkova, • dešťová stoka DN 800 v ulici Roztylská, • dešťová stoka DN 700 křížící trasu v oblasti kruhového objezdu v ulici Roztylská, • dešťová stoka DN 1200 v ulici Mírového hnutí, • dešťová stoka DN 1200 v ulici K Horkám. 	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení a nelze ji řešit v této úrovni ÚPD.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2977494	<p>V připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady a kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nacházejí místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p> <p>V případě stávajících vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí • U řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí <p>U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.</p>	Pořizovatel bere dané připomínky na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení a nelze je řešit v této úrovni ÚPD.

5) Návrh pořizovatele

Návrh Aktualizace č. 9 ZÚR hl. m. Prahy byl kladně projednán. Aktualizaci lze vydat.

6) Doplněk návrhu