

Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných v rámci projednání návrhu Aktualizace č. 3 zásad územního rozvoje HMP

Aktualizace č.3 ZUR

Technická infrastruktura (elektrické vedení)

název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část				
28 MČ Praha 8, starosta	Nesouhlas	Rada Městské části Praha 8 dne 28. června 2018 na své 115. schůzi projednala Námitku Městské části Praha 8 k Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a schválila vyjádření Městské části Praha 8 uvedené v příloze tohoto dopisu svým usnesením č. Usn RMC 0309/2018. Městská část Praha 8 nesouhlasí s nadzemním elektrickým vedením ZVN a požaduje, aby toto vedení bylo řešeno jako podzemní.		<p>Pořizovatel bere na vědomí. Námitce nebude vyhověno.</p> <p>Vymezení konkrétního technického řešení, nadzemní nebo podzemní vedení, je mimo podrobnost zásad územního rozvoje v souladu s poslední větou § 36 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění: „...Zásady územního rozvoje ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem územnímu plánu, regulačnímu plánu nebo navazujícím rozhodnutím.“ Vzhledem k tomu, že případné technické řešení vedení sítí je v podrobnosti navazujících rozhodnutí, není možné je v ZÚR hl. m. Prahy řešit. Zásady územního rozvoje mohou vymezovat pouze plochy nebo koridory nadmístního významu (§ 36 odst. 1 stavebního zákona).</p> <p>Na území MČ Praha 8 se jedná pouze o změnu zaústění do elektrické rozvodny Sever. Další část trasy na území MČ Praha 8 se nemění a je vedena dle platných ZÚR hl.m. Prahy. Vedení zvláště vysokého napětí (ZVN) elektrické vedení se v celé České republice nevymezuje jako podzemní. Důvodem je velké technická a finanční náročnost tohoto řešení. Kabelové vedení přináší paradoxně větší zásah do území než nadzemní vedení. Vedení ZVN v kabelech uložených pod zemským povrchem je zatím i ve světě poměrně ojedinělé. Výjimečně se toto řešení používá v případech, kdy stavba nadzemního vedení je vyloučena z technických či prostorových důvodů - hustá městská zástavba (uložení do speciálních kolektorů, které nepřesahují jednotky kilometrů). Na území MČ Praha 8 se pro návrh vedení ZVN využívá již koridor současného vedení VVN a dále je vedení navrhováno na nezastavěných pozemcích (např. orná půda, zeleň atd.). Realizací podzemního kabelového vedení by došlo k trvalému znehodnocení těchto pozemků, které by nebylo možné nadále využívat k dosavadnímu účelu.</p>